



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Кемеровской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности г. Прокопьевска, г. Киселевска
и Прокопьевского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области
653000 г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, д. 28, тел. (8-3846) 61-01-01; 61-12-57
E-mail: ogpn9@mail.ru**

г. Прокопьевск
(место составления акта)

“ 18 ” ноября 20 19 г.
(дата составления акта)

12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 139

По адресу/адресам: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Луначарского, 9.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 139 от «06» ноября 2019 г. Зам. главного государственного инспектора г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору Малютина Алексея Васильевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 29»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 18 ” ноября 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: УНДПР г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Подосинникова Валентина Васильевна 06.11.19 года 10 час. 00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Кристина Витальевна, государственный инспектор г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: зам. директора по безопасности образовательного процесса Койнова Наталья Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя (иного должностного лица, должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) или представителя организации, присутствующего при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Отсутствуют светильники освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания. Основание ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 82, п. 43 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. Ответственный: директор Подосинникова В.В. и МБОУ «Школа № 29»


(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание органа государственного контроля (надзора)

20.4 КоАП РФ от 18 ноября 2019 г. № 80.

Подписи лиц, проводивших проверку: заместитель государственного инспектора г. Прокопьевска.


г. Киселевский Прокопьевского района по пожарному надзору

Мальютин А.

государственный инспектор г. Прокопьевска,

г. Киселевский Прокопьевского района по пожарному надзору

Головина К. В.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Подосинникова Валентина Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“18” ноября 2019 г.

В. Подосинникова
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области
Управление надзорной деятельности и профилактикой работы
Отдел Надзорной Деятельности и профилактической работы
г. Прокопьевска, г. Киселёвска и Прокопьевского района
УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области
653000, г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, дом 28, тел. (8-3846) 61-01-01, 61-24-57
E-mail: ogpn9@mail.ru

Предписание № 139 / 1 / 59

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 29»

при наличии индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору от «06» ноября 2019 года, № 139, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «18» ноября 2019 г. по 12 ч. 00 мин. «18» ноября 2019 г. проведена проверка

заместителем главного государственного инспектора г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору Малютин Алексей Васильевичем и государственным инспектором г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору Головиной Кристиной Витальевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 29» расположено по адресу: г. Прокопьевск, ул. Луначарского, 9

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директор Подосинникова Валентина Васильевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствуют светильники освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания	ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 82. п. 43 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г	01.07.2020г.	

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества:
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору Головина К.В.

Зам. главного государственного инспектора г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору Малютин А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«18» 11 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

[Handwritten Signature]
(подпись)

[Handwritten Signature]
(должность, фамилия, инициалы)

«18» ноября 2019 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору